KULUTUSSEURANTARAPORTTI

Aikaväli 1-12/2014

Raportin päivämäärä 10.01.2015

AS OY ROMMAKKO

Rommakkokatu 5, 90120 OULU

KIINTEISTÖNUMERO:	919
LÄMMITYSMUOTO:	Kaukolämpö
ILMANVAIHTOJÄRJ.:	-
KIINTEISTÖTYYPPI:	
RAKENNUSTILAVUUS:	13262 m³
RAKENNUSVUOSI:	1956
ASUKKAITA:	80 (12/2014)

1.1 Lämpöenergian kuukausikulutukset MWh

Ajanjakso	Toteutunut	Muutos	Normeerattu	Muutos
1-12/2014	578,3	0,7 %	627,4	3,5 %
1-12/2013	574,3		606,2	



1.2 Lämpöenergian vuosikulutus

	MWh	kWh/Rm³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	578,3	43,6
Edellisen vuoden kulutus	574,3	43,31
Seurantavuoden arv. norm. kulutus ja lämpöind.	627,4	47,31
Edellisen vuoden norm. kulutus ja lämpöindeksi	606,2	45,71
Paikkakunnan vastaavien kiint. keskim. norm. kulutus	-	0
Vastaavien kiinteistöjen lämpöindeksien vaihtelurajat	-	kWh/Rm³

1.3 Kaukolämpöveden keskimääräinen jäähtyminen



2.1 Veden kuukausikulutukset

Ajanjakso	m³	Muutos
1-12/2014	2980,7	-2 %
1-12/2013	3041,3	



3.1 Sähkön kuukausikulutukset

Ajanjakso	MWh	Muutos
1-12/2014	44,8	2,3 %
1-12/2013	43,8	



2.2 Veden vuosikulutus

	m³	l/as/vrk	l/Rm³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	2980,7	102	224,75
Edellisen vuoden kulutus	3041,3	104,1	229,33
Vast.kiint.keskim.kulutus	0		
Vast.kiint.kulutuksien vaihtelurajat	-	l/as/vrk	

3.2 Sähkön vuosikulutus

	MWh	kWh/Rm³
Seurantavuoden arvioitu kulutus	44,8	3,38
Edellisen vuoden kulutus	43,8	3,3
Vast. kiint. keskim. kulutus	-	0
Vast. kiint. kulutuksien keskirajat	-	kWh/Rm³

HUOMAUTUKSET

KL-VESI: JÄÄHTYMINEN ON KESKIMÄÄRÄISTÄ SUUREMPI, KK: 12

MUISTILAPPU

Lisätty	Käyttäjä	Huomio